

維持管理等計画（公表用）

事業名称	DMMソーラー東北福祉大学大倉校地発電所	
事業地 (土地の地番は全筆記入すること。)	宮城県仙台市青葉区大倉一本木13-4	
設備ID (FIT認定を受けている場合)	A581297B04	
設備の責任者	住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)	東京都港区六本木三丁目2番1号
	氏名 (法人にあっては、名称及び代表者氏名)	合同会社DMM.com 代表社員 株式会社DMM.comホールディングス 職務執行者 亀山 敬司
	電話番号	03-5797-8918
実際に維持管理等を行う者 (委託の場合は、委託先)	住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)	〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字竹ノ内11-1
	氏名 (法人にあっては、名称及び代表者氏名)	株式会社 功樹 代表取締役 高木 重考
	電話番号	0223-36-7280
人員配置及び体制計画	責任者： 1名（電気主任技術者） 作業員： 1名（DMM.com） ： 3名（委託先） 遠隔監視システム： <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	
維持管理等の内容・方法 ※作業時期は変更となる場合があります。	年次点検	毎年 10 月頃
	内容・方法	月次点検項目に加え絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、単独運転検出機能の確認、指示計器の状態確認
	月次点検	1月,4月,7月,10月 25日頃
内容・方法	<ul style="list-style-type: none"> ・異音、異臭、損傷汚損等外観点検 ・測定機による電圧、不可電流点検、漏洩電流測定 	
	除草作業	毎年 7月、10月頃
その他		